

Data	07/04/2020 16:08:43	ID	1012	Utente Creazione	aiodice
Settore		Segmento		Idrico	
Responsabile	Iodice Delgado Alfredo	Divisione		Divisione Tecnica	
Motivi Acquisto	Intervento urgente centrale Cernichhiara per ripristino elettropompe locale Caverna e saracinesca motorizzata locale Costiera				
Fornitore Consigliato	RDR	Motivo Suggestim.		Urgenza	
Progetto	Voce non applicabile (XXXX)				

Dettaglio Forn./Serv.	Magazzino	U.M.	Q.tà	Cons. Entro	Cons. Presso.	Imp. Tot. Presun.	Note
Intervento urgente centrale Cernichhiara per ripristino	Cantiere	CORPO	1	17/04/2020	Cernichhiara	10000,00	L'importo è presuntivo (la valutazione reale si può fare dopo smontaggio)

Referente contratto	Iodice Delgado Alfredo	RUP	Giliberti Leonardo
Selezione		Descrizione	

Note

Problematiche riscontrate da sopralluogo RDR in data 06.04.2020 a seguito rottura elettropompa n.3 del 04.04.2020

- Pompa 2: rottura flangia tenuta a baderna, ma comunque funzionante
- Pompa 3: la pompa risulta bloccata, gli avvolgimenti del motore sono buoni e non risulta bloccato meccanicamente;

Flusso di controllo				Copertura Finanziaria	
PRIMA FIRMA	SECONDA FIRMA	TERZA FIRMA	FIRMA DIR GENERALE		
	Iodice Delgado Alfredo	Corbo Gaetano	Picardi Matteo	Fortunato Monica Manuela	
	07/04/2020 16:17:28	07/04/2020 17:07:20	09/04/2020 13:32:47	08/04/2020 18:23:08	
				COPERTURA	

Ordine						
Buyer						
	CIG	Z052D182F4	Aggiudicatario	RDR SRL		
Data	25/05/2020	Data inizio CIG	25/05/2020	P. IVA Aggiud	01518260631	
Nr.	237	Data fine CIG	25/06/2021	Procedura Sel.	AFFIDAMENTO DIRETTO	